

邑南町簡易水道水質検査結果

(平成23年12月検査)

【石見地域】

番号	分析項目	基準値	矢上簡易水道	日和簡易水道	日貫簡易水道	断魚飲料水供給施設	瀬越飲料水供給施設
1	一般細菌	100個/ml以下	0～1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	7.4～9.5	9.1～10.4	9.9	9.6	11.9
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3～0.5	0.3～0.4	0.4	0.3	0.5
46	pH値	5.8～8.6	7.1～7.8	7.0～7.7	7.3	7.2	6.9
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5	0.5～0.7	0.7	0.5	1.1
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

(平成23年12月検査)

【瑞穂地域】

番号	分析項目	基準値	市木簡易水道	瑞穂西簡易水道	瑞穂東簡易水道	布施簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0～1	0～1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	6.7～12.1	7.4～13.1	7.8～8.8	9.1
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3	0.3～0.6	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	7.0	6.7～7.2	6.5～7.0	7.3
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5～0.6	0.5～0.9	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満

(平成23年12月検査)

【羽須美地域】

番号	分析項目	基準値	口羽簡易水道	阿須那簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	9.1	9.0～9.3
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	6.4～6.6	6.4～6.8
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満