

(令和6年6月検査)**【石見地域】**

番号	分析項目	基準値	矢 上 簡易水道	日 和 簡易水道	日 貴 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	7.8～10.6	9.3～11.3	10.4
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3～0.6	0.3～0.5	0.3
46	pH値	5.8～8.6	6.9～7.6	6.9～7.5	7.3
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和6年6月検査)**【瑞穂地域】**

番号	分析項目	基準値	市 木 簡易水道	瑞 穂 西 簡易水道	瑞 穂 東 簡易水道	布 施 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8～13.7	8.5～10.9	8.7～11.5	9.5
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3～0.5	0.3～0.9	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	6.8～7.1	6.4～6.7	6.3～6.8	7.1
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5～0.7	0.5～0.8	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満

(令和6年6月検査)**【羽須美地域】**

番号	分析項目	基準値	口 羽 簡易水道	阿 須 那 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	10	9.5～10.6
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.4～0.6
46	pH値	5.8～8.6	6.2	5.9～6.4
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満