

（令和6年10月検査）			【石見地域】		
番号	分析項目	基準値	矢上簡易水道	日和簡易水道	日貫簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	0.27	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.07～0.25	0.20～0.21	0.18
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001～0.012	0.001～0.004	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002	0.002	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001～0.005	0.001～0.005	0.006
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001～0.028	0.001～0.012	0.014
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002～0.008	0.002～0.003	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001～0.011	0.001～0.005	0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.7～9.6	9.6～10.6	10.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/l以下	－	131	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－
42	ジャオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3～0.8	0.3～0.6	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.1～7.6	6.9～7.4	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5～1.3	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1～0.2	0.1未満	0.1未満

(令和6年10月検査)			【瑞穂地域】			
番号	分析項目	基準値	市 木 簡易水道	瑞 穂 西 簡易水道	瑞 穂 東 簡易水道	布 施 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	0.27
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.09～0.17	0.23～0.50	0.10～0.53	0.21
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004～0.015	0.001～0.025	0.001～0.059	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002～0.006	0.002～0.005	0.002～0.008	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.004～0.005	0.001～0.003	0.003	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.016～0.028	0.005～0.033	0.008～0.076	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003～0.009	0.002～0.007	0.002～0.03	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.007～0.009	0.002～0.007	0.003～0.014	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8～16.0	9.1～11.5	8.5～8.9	9.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－
42	ジャオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.3～1.0	0.5～1.6	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.0～7.2	6.6～6.9	6.4～6.8	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5～1.1	0.5～1.6	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和6年10月検査)			【羽須美地域】	
番号	分析項目	基準値	口 羽 簡易水道	阿 須 那 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.23～0.45
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001～0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001～0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.003～0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001～0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.7～9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-
42	ジャオスミン	0.00001mg/l以下	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3
47	pH値	5.8～8.6	6.4	6.2～6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満