

(令和7年6月検査)**【石見地域】**

番号	分析項目	基準値	矢 上 簡易水道	日 和 簡易水道	日 貴 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	7.4～10.1	9.2～10.5	10.0
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3～0.5	0.3～0.5	0.5
46	pH値	5.8～8.6	7.0～7.7	6.9～7.5	7.3
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5～0.8	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和7年6月検査)**【瑞穂地域】**

番号	分析項目	基準値	市 木 簡易水道	瑞 穂 西 簡易水道	瑞 穂 東 簡易水道	布 施 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5～12.9	7.5～10.9	9.5～10.3	9.3
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4～1.0	0.3～0.9	0.4～0.9	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	7.1	6.5～7.1	6.4～6.9	7.1
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5～1.5	0.5～1.1	0.5	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1～0.6	0.1～0.3	0.1未満	0.1未満

(令和7年6月検査)**【羽須美地域】**

番号	分析項目	基準値	口 羽 簡易水道	阿 須 那 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	10.1	9.5～11.5
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3～0.4
46	pH値	5.8～8.6	6.2	5.9～6.5
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満