

| (令和7年10月検査) |                                    |               | 【石見地域】      |             |         |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 番号          | 分析項目                               | 基準値           | 矢上簡易水道      | 日和簡易水道      | 日貫簡易水道  |
| 1           | 一般細菌                               | 100個/ml以下     | 0           | 0           | 0       |
| 2           | 大腸菌                                | 検出されないこと      | 陰性          | 陰性          | 陰性      |
| 3           | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/l以下   | －           | －           | －       |
| 4           | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/l以下  | －           | －           | －       |
| 5           | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 6           | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 7           | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 8           | 六価クロム化合物                           | 0.05mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 9           | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 10          | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満     | 0.001未満 |
| 11          | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | －           | －           | －       |
| 12          | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | －           | 0.26        | －       |
| 13          | ホウ素及びその化合物                         | 1.0mg/l以下     | －           | －           | －       |
| 14          | 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | －           | －           | －       |
| 15          | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 16          | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 17          | ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 18          | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 19          | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 20          | ベンゼン                               | 0.01mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 21          | 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | 0.06～0.21   | 0.15～0.31   | 0.20    |
| 22          | クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | 0.002未満     | 0.002未満     | 0.002未満 |
| 23          | クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | 0.002～0.012 | 0.001～0.027 | 0.005   |
| 24          | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | 0.002～0.004 | 0.002未満     | 0.002未満 |
| 25          | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/l以下     | 0.001～0.004 | 0.001～0.006 | 0.006   |
| 26          | 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満     | 0.001未満 |
| 27          | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | 0.002～0.029 | 0.001～0.047 | 0.019   |
| 28          | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | 0.002～0.011 | 0.002～0.02  | 0.002未満 |
| 29          | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | 0.001～0.01  | 0.001～0.009 | 0.008   |
| 30          | ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満     | 0.001未満 |
| 31          | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | 0.008未満     | 0.008未満     | 0.008未満 |
| 32          | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0mg/l以下     | －           | －           | －       |
| 33          | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | －           | －           | －       |
| 34          | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | －           | －           | －       |
| 35          | 銅及びその化合物                           | 1.0mg/l以下     | －           | －           | －       |
| 36          | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | －           | －           | －       |
| 37          | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 38          | 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 7.7～9.9     | 9.7～10.8    | 10.0    |
| 39          | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     | －           | －           | －       |
| 40          | 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | －           | 133         | －       |
| 41          | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | －           | －           | －       |
| 42          | ジャオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | －           | －           | －       |
| 43          | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | －           | －           | －       |
| 44          | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | －           | －           | －       |
| 45          | フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | －           | －           | －       |
| 46          | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/l以下       | 0.3～0.9     | 0.3～0.7     | 0.5     |
| 47          | pH値                                | 5.8～8.6       | 7.0～7.6     | 6.9～7.3     | 7.3     |
| 48          | 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし    |
| 49          | 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし    |
| 50          | 色度                                 | 5度以下          | 0.5～0.9     | 0.5～1.2     | 0.5未満   |
| 51          | 濁度                                 | 2度以下          | 0.1～0.5     | 0.1未満       | 0.1未満   |

| （令和7年10月検査） |                                    |               | 【瑞穂地域】      |               |               |             |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 番号          | 分析項目                               | 基準値           | 市 木<br>簡易水道 | 瑞 穂 西<br>簡易水道 | 瑞 穂 東<br>簡易水道 | 布 施<br>簡易水道 |
| 1           | 一般細菌                               | 100個/ml以下     | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 2           | 大腸菌                                | 検出されないこと      | 陰性          | 陰性            | 陰性            | 陰性          |
| 3           | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/l以下   | －           | －             | －             | －           |
| 4           | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/l以下  | －           | －             | －             | －           |
| 5           | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 6           | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 7           | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 8           | 六価クロム化合物                           | 0.05mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 9           | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 10          | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満       | 0.001未満       | 0.001未満     |
| 11          | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | －           | －             | －             | －           |
| 12          | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | －           | －             | －             | 0.24        |
| 13          | ホウ素及びその化合物                         | 1.0mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 14          | 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | －           | －             | －             | －           |
| 15          | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 16          | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 17          | ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 18          | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 19          | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 20          | ベンゼン                               | 0.01mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 21          | 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | 0.09～0.42   | 0.10～0.29     | 0.06～0.25     | 0.16        |
| 22          | クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | 0.002未満     | 0.002未満       | 0.002未満       | 0.002未満     |
| 23          | クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | 0.01～0.036  | 0.001～0.04    | 0.001～0.021   | 0.001未満     |
| 24          | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | 0.003～0.015 | 0.002～0.006   | 0.002～0.003   | 0.002未満     |
| 25          | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/l以下     | 0.002～0.004 | 0.001～0.004   | 0.002～0.004   | 0.001未満     |
| 26          | 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満       | 0.001未満       | 0.001未満     |
| 27          | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | 0.023～0.048 | 0.001～0.039   | 0.003～0.034   | 0.001未満     |
| 28          | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | 0.008～0.023 | 0.002～0.009   | 0.002～0.017   | 0.002未満     |
| 29          | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | 0.009～0.010 | 0.001～0.009   | 0.002～0.016   | 0.001未満     |
| 30          | ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満       | 0.001未満       | 0.001未満     |
| 31          | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | 0.008未満     | 0.008未満       | 0.008未満       | 0.008未満     |
| 32          | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 33          | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 34          | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 35          | 銅及びその化合物                           | 1.0mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 36          | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 37          | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 38          | 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 6.3～14.5    | 8.2～10.1      | 7.3～10.8      | 9.3         |
| 39          | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | 300mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 40          | 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 41          | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | －           | －             | －             | －           |
| 42          | ジャオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | －           | －             | －             | －           |
| 43          | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | －           | －             | －             | －           |
| 44          | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | －           | －             | －             | －           |
| 45          | フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | －           | －             | －             | －           |
| 46          | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                  | 3mg/l以下       | 0.5～0.6     | 0.3～0.9       | 0.4～1.1       | 0.3未満       |
| 47          | pH値                                | 5.8～8.6       | 7.2～7.3     | 6.7～6.9       | 6.3～6.7       | 7.0         |
| 48          | 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし          | 異常なし          | 異常なし        |
| 49          | 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし          | 異常なし          | 異常なし        |
| 50          | 色度                                 | 5度以下          | 0.5～0.6     | 0.5～1.5       | 0.5～0.6       | 0.7         |
| 51          | 濁度                                 | 2度以下          | 0.1未満       | 0.1～0.4       | 0.1未満         | 0.2         |

| (令和7年10月検査) |                                    |               | 【羽須美地域】     |               |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 番号          | 分析項目                               | 基準値           | 口 羽<br>簡易水道 | 阿 須 那<br>簡易水道 |
| 1           | 一般細菌                               | 100個/ml以下     | 0           | 0             |
| 2           | 大腸菌                                | 検出されないこと      | 陰性          | 陰性            |
| 3           | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/l以下   | 0.0003未満    | －             |
| 4           | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/l以下  | 0.00005未満   | －             |
| 5           | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | －             |
| 6           | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | 0.001～0.003 | 0.003         |
| 7           | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | －             |
| 8           | 六価クロム化合物                           | 0.05mg/l以下    | 0.001未満     | －             |
| 9           | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/l以下    | 0.004未満     | －             |
| 10          | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満       |
| 11          | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | 0.79        | －             |
| 12          | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | 0.08未満      | －             |
| 13          | ホウ素及びその化合物                         | 1.0mg/l以下     | 0.01未満      | －             |
| 14          | 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | 0.0002未満    | －             |
| 15          | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | 0.005未満     | －             |
| 16          | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | 0.004未満     | －             |
| 17          | ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | 0.002未満     | －             |
| 18          | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | －             |
| 19          | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | －             |
| 20          | ベンゼン                               | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | －             |
| 21          | 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | 0.13～0.58   | 0.15～0.46     |
| 22          | クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | 0.002未満     | 0.002未満       |
| 23          | クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満       |
| 24          | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | 0.002未満     | 0.002未満       |
| 25          | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/l以下     | 0.001～0.002 | 0.002         |
| 26          | 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満       |
| 27          | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | 0.002       | 0.003         |
| 28          | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | 0.002未満     | 0.002未満       |
| 29          | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満       |
| 30          | ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001         |
| 31          | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | 0.008未満     | 0.008未満       |
| 32          | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0mg/l以下     | 0.01        |               |
| 33          | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | 0.002未満     | －             |
| 34          | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | 0.003未満     | －             |
| 35          | 銅及びその化合物                           | 1.0mg/l以下     | 0.027       | －             |
| 36          | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | 8.8         | －             |
| 37          | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | 0.005未満     | －             |
| 38          | 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 8.8～9.2     | 8.5～9.3       |
| 39          | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     | 33.4        | －             |
| 40          | 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | 86          | －             |
| 41          | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | 0.002未満     | －             |
| 42          | ジャオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満  | －             |
| 43          | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満  | －             |
| 44          | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | 0.002未満     | －             |
| 45          | フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | 0.0005未満    | －             |
| 46          | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/l以下       | 0.3～0.4     | 0.3           |
| 47          | pH値                                | 5.8～8.6       | 6.3～7.0     | 6.1～6.7       |
| 48          | 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし          |
| 49          | 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし          |
| 50          | 色度                                 | 5度以下          | 0.5未満       | 0.5未満         |
| 51          | 濁度                                 | 2度以下          | 0.1未満       | 0.1未満         |