

(令和8年2月検査)**【石見地域】**

番号	分析項目	基準値	矢 上 簡易水道	日 和 簡易水道	日 貫 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	7.6～13.3	10.2～11.9	11.8
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3～0.5	0.3～0.4	0.4
46	pH値	5.8～8.6	6.9～7.4	6.9～7.4	7.2
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和8年2月検査)**【瑞穂地域】**

番号	分析項目	基準値	市 木 簡易水道	瑞 穂 西 簡易水道	瑞 穂 東 簡易水道	布 施 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2～13.6	8.5～11.7	9.2～11.4	9.2
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3～0.5	0.3～0.5	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	7.0	6.6～6.9	6.3～6.5	6.9
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5～0.8	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和8年2月検査)**【羽須美地域】**

番号	分析項目	基準値	口 羽 簡易水道	阿 須 那 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	9.6～9.9	8.9～9.9
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3～0.7
46	pH値	5.8～8.6	6.3～6.5	6.1～6.5
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満