邑南町簡易水道水質検査結果

（平成２8年６月検査）　【石見地域】

番号	分析項目	基準値	矢上簡易水道	日和簡易水道	日貫簡易水道	断魚飲料水供給施設	獺越飲料水供給施設
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	7.7～9.4	8.8～11.1	10.4	9.8	12.5
45	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.3～0.7	0.3～0.5	0.3未満	0.6	0.7
46	pH値	5.8～8.6	6.9～7.7	6.4～7.5	7.3	7.0	6.8
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5～0.7	0.5～1.1	0.5未満	1.2	1.6
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2

（平成２8年６月検査）　【瑞穂地域】

番号	分析項目	基準値	市木簡易水道	瑞穂西簡易水道	瑞穂東簡易水道	布施簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0～1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	6.4～15.9	7.1～12.5	8.0～9.0	9.8
45	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.5	0.3～0.7	0.6～0.7	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	6.9～7.0	6.6～7.0	6.5～6.8	7.0
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5～1.4	0.5～0.8	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

（平成２8年６月検査）　【羽須美地域】

番号	分析項目	基準値	口羽簡易水道	阿須那簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8～10.2	10.4～14.7
45	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.3未満	0.3
46	pH値	5.8～8.6	6.3～6.5	6.0～6.6
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5～7.2	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1～0.7	0.1未満