

邑南町簡易水道水質検査結果

(令和5年8月検査)

【石見地域】

番号	分析項目	基準値	矢上簡易水道	日和簡易水道	日貫簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	7.7～10.0	9.5～11.0	10
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3～0.9	0.3～0.8	0.5
46	pH値	5.8～8.6	6.9～7.4	6.7～7.3	7.2
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5～1.0	0.5～1.1	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満

(令和5年8月検査)

【瑞穂地域】

番号	分析項目	基準値	市木簡易水道	瑞穂西簡易水道	瑞穂東簡易水道	布施簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2～9.8	10.0～15.3	8.7～11.7	9.4
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7～1.1	0.3～1.1	0.3～1.1	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	6.7～7.1	6.4～6.9	6.2～6.8	7.0
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	1.0～2.1	0.5～2.7	0.5～1.0	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1～0.4	0.1～0.5	0.1未満	0.1未満

(令和5年8月検査)

【羽須美地域】

番号	分析項目	基準値	口羽簡易水道	阿須那簡易水道
0				
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0～2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	9.1	8.8～9.4
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3～0.6
46	pH値	5.8～8.6	6.2	6.0～6.4
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5～0.8
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満