

邑南町簡易水道水質検査結果

(令和5年2月検査)

【石見地域】

番号	分析項目	基準値	矢上簡易水道	日和簡易水道	日貫簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	7.6～13.4	10.9～15.0	11.6
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3～0.5	0.3～0.4	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	6.9～7.7	6.8～8.0	7.2
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5～0.6	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和5年2月検査)

【瑞穂地域】

番号	分析項目	基準値	市木簡易水道	瑞穂西簡易水道	瑞穂東簡易水道	布施簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3～12.9	8.7～12.4	11.1～12.4	9.4
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3～0.4	0.3～0.5	0.3～0.5	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	7.0～7.1	6.3～6.8	6.3～6.7	7.0
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5～0.9	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和5年2月検査)

【羽須美地域】

番号	分析項目	基準値	口羽簡易水道	阿須那簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
37	塩化物イオン	200mg/l以下	11	13.1
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満
46	pH値	5.8～8.6	6.4	6.1～6.3
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満